

Aan het college van B&W van de Gemeente Vlissingen

Vlissingen, 30 november 2018

Onderwerp: **Artikel 34 RvO**, vragen over

Pand voormalige bibliotheek

Geacht college,

De Vlissingse bibliotheek zit vanaf september 2017 in het gebouw bij CineCity, waardoor de voormalige huisvesting van de bibliotheek aan de Spuistraat leeg is **komen de staan. In dit grote gebouw zit nu alleen nog boekhandel 't Spui', die via twee ingangen te bereiken is.**

Nu de koude wintermaanden er weer aankomen, merken we dat in het grote pand ruimtes niet of nauwelijks af te sluiten zijn, waardoor de gehele ruimte verwarmd dient te worden om het voor de boekhandel (en de boeken) droog en warm te houden.

Daarom stelt de Lokale Partij Vlissingen de volgende vragen:

1. Is er volgens het college een mogelijkheid om de kosten voor verwarming terug te dringen? Zo ja, wat zijn dan deze mogelijkheden?
2. Zijn er momenteel serieuze belangstellenden om het pand te kopen?
3. Wordt er door het college gekeken naar eventueel tijdelijke verhuur van ruimtes in het gebouw?

In afwachting van uw antwoord, waarvoor alvast dank,

Saskia Eggermont,
Lokale Partij Vlissingen.

Fractie Lokale Partij Vlissingen (LPV)

UW BRIEF VAN
30-11-2018
BEHANDELD DOOR
M. van Soelen

UW KENMERK

BEZOEKADRES
Paul Krugerstraat 1

ONS KENMERK
1058825 / 1061596
TELEFOON
0118-487000

DATUM
2 januari 2019
BIJLAGEN

ONDERWERP
beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 van Lokale Partij Vlissingen inzake pand voormalige bibliotheek

Geachte mevrouw/heer,

Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u als volgt.

Uw inleiding

Vraag 1

Is er volgens het college een mogelijkheid om de kosten voor verwarming terug te dringen? Zo ja, wat zijn dan deze mogelijkheden?

Ons antwoord

De Stichting Innovatie Bibliotheek Vlissingen, eigenaar en beheerder van de voormalige bibliotheek, heeft daar waar mogelijk acties ondernomen om tot energiebesparing te komen sinds de bibliotheek uit het gebouw is vertrokken. Zo is het licht op de bovenste verdiepingen meestal uit en zijn daar waar mogelijk radiatoren dichtgezet. Het centrale luchtbehandelingssysteem is echter de hoofdverwarming en kan niet in compartimenten uitgezet worden.

De Stichting voelt zich verantwoordelijk voor de continuïteit van een goede bedrijfsvoering van de boekhandel en vindt verdere ingrepen om die reden onverantwoord.

Vraag 2

Zijn er momenteel serieuze belangstellenden om het pand te kopen?

Ons antwoord

Er zijn bij de Stichting drie serieuze belangstellenden bekend voor de koop van het pand. De voorbereidingen voor de reconstructie van het gehuurde pand Oude Markt 3 zijn in een vergevorderd stadium.

